

Bilfinger Industrial Services Polska Sp. z o.o.
ul. Pożarowa 6, 03-309 Warszawa, Polska



BILFINGER

Engineering & Maintenance

Warszawa, 2020.03.31.

REFERENCJE

W związku z realizowaną usługą odwadniania oleju transformatorowego Nytro Taurus firmy Nynas w układzie transformatora bloku nr 2 – 121/15,75/6,3 kV o mocy 50/40/40 MVA w Elektrociepłowni Żerań firma Bilfinger Industrial Services Polska korzystała z agregatu odwadniająco-filtracyjnego OPS 010 wyprodukowanego i dostarczonego przez firmę ARGO-HYTOS Polska.

Podczas prac, które trwały 2,5 tygodnia odwodniono około 27 ton oleju. Badanym parametrem, na podstawie którego stwierdzano poprawę jakości oleju było napięcie przebicia. Przeprowadzone badania przez laboratorium PGNIG TERMIKA SA potwierdziły, że urządzenie odwadniająco-filtracyjne OPS 010 doprowadziło do znaczącej poprawy tego parametru. Napięcie przebicia oleju transformatorowego z wartości początkowej 26 kV wzrosło do wartości około 60 kV.

Z uwagi na dużą skuteczność odwadniania jaką wykazał agregat OPS 010 i profesjonalnym wsparciem technicznym i logistycznym w całym okresie trwających prac polecamy firmę ARGO-HYTOS Polska jako rzetelnego i doświadczonego partnera przy pracach związanych z odwadnianiem olejów transformatorowych.

Kierownik Wydziału Elektrycznego i AKPIA
Centrum Serwisowe Warszawa

Jacek Kaczmarek

Region Continental Europe

**Bilfinger Industrial Services
Polska Sp. z o.o.**
ul. Pożarowa 6
03-309 Warszawa
Polska

Telefon +48 22 34 09-100
Fax +48 22 34 09-280
sekretariat.is-polska@bilfinger.com
www.is-polska.bilfinger.com

Centrala i siedziba spółki
Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000138008
Regon 015252900

Zarząd
Leszek Jankowski – Prezes Zarządu

Konto bankowe
mBank S.A.
Konto 96114010100000587612001001
IBAN PL 96114010100000587612001001
SWIFT-Code BREXPLPWWA1

VAT UE PL5213218636
NIP 521 32 18 636
Urząd Skarbowy w Warszawie